

22/03/2021

אל: נקסטקום אנרג'י בע"מ

הנדון: התקנת מערכת סולארית

נס ציונה – אולם ספורט בן יהודה

אני החתום מטה, משה להב, ת"ז: 025792615 ורישיון מס: 38530 מצהיר בזאת שביקרתי בתאריך 10/03/2021 באתר הנ"ל לבדיקת התקנת המערכת הסולארית שהותקנה במסגרת הפטור מהיתר על גג מבנה אולם ספורט בגוש: 3636 חלקה: 553 בכתובת: נס ציונה ורשומה על שם: עיריית נס ציונה.

נכון ליום הבדיקה המערכת עומדת בדרישות התקנים הרלוונטיים וביניהם:

1. עומס הרוח לפי ת"י 414, מהדורת דצמבר 2008.
2. עומס שימושי ועומס שלג לפי ת"י 412.
3. המבנה נבדק ונמצא יציב ויכול לשאת את המתקן, המתקן המתוכנן יהיה יציב וכן כי כשל מבני במתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה.
4. כמו כן המבנה נבדק ונמצא יציב ועומד בדרישות התקנים הרלוונטיים ויכול לשאת עומס של מערכת סולארית.
5. כלוב הממירים וסולם עליה לגג יציבים ועומדים בדרישות התקנים הרלוונטיים.
6. חובה לבצע תחזוקה מונעת לכל האלמנטים עפ"י ת"י 1525, חלק 1 התחזוקה תכלול, חיזוקי ברגים בחיבורים בין האלמנטים
7. אישור זה פג תוקף במידה ובוצע שינוי קונסטרוקטיבי במבנה ו/או במערכת.

בברכה,

משה להב

משה להב
הנדסה אזרחית
ר.מ: 38530